

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

## (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00477/23

### ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «САН МАРКО РУССИЯ» (ООО «САН МАРКО РУССИЯ»),  
Адрес (место нахождения): 249413, Россия, Калужская обл., Людиновский м.р-н, г. Людиново г.п., Тер. ОЭЗ ППТ  
Калуга, влд. 1/2, оф. 1,  
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 249413, Россия, Калужская обл., Людиновский м.р-н, г.  
Людиново г.п., Тер. ОЭЗ ППТ Калуга, влд. 1/2, оф. 1, ОГРН 1164027053079, ИНН 4024015691, Тел.: 8 800 550 51  
18, Адрес электронной почты: info@sanmarcorussia.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «САН МАРКО РУССИЯ» (ООО «САН МАРКО РУССИЯ»),  
Адрес (место нахождения): 249413, Россия, Калужская обл., Людиновский м.р-н, г. Людиново г.п., Тер. ОЭЗ ППТ  
Калуга, влд. 1/2, оф. 1,  
Адрес производства продукции: 249413, Россия, Калужская обл., Людиновский м.р-н, г. Людиново г.п., Тер. ОЭЗ  
ППТ Калуга, влд. 1/2, ОГРН 1164027053079, ИНН 4024015691.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН  
1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ  
Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275,  
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон  
+7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Водно-дисперсионные декоративные штукатурки на известковой основе для  
внутренних и наружных работ т.м. «СанМаркоРоссия» марок: Intonachino Minerale  
GM/ GF; Marmorigino Classico, изготовленные в соответствии с ТУ 20.30.11-  
005.00681974-2022 «Декоративные штукатурки торговой марки  
«СанМаркоРоссия»».

код  
ОКПД2: 20.30.11

Код ТН  
ВЭД ЕАЭС ---

Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 2136/ТР, № 2137/ТР от 14.12.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр  
«Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1501/23 от 09.11.2023 г. (Орган по сертификации АНО  
«Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09),

Схема сертификации 4С.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Относится к негорючим (НГ) материалам, при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.6 метод I).

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 20.12.2023 по 19.12.2028

РУКОВОДИТЕЛЬ  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.

